

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о передаче материалов административного дела
по подведомственности (для принятия иных мер воздействия)

(ненужное зачеркнуть)

« 27 » сентября 2019г.

г. Пермь

(место рассмотрения: город, село, район)

Я старший инспектор ОНПР г. Перми по Мотовилихинскому району 1 ОНПР по городу Перми капитан внутренней службы Обухов Виталий Александрович

(должность, звание, фамилия, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев протокол об административном правонарушении

№ 81 от «27» сентября 2019г. и материалы на

юридическое лицо Товарищество собственников жилья «Макаренко, 10а», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Макаренко, 10а

(Ф.И.О., адрес или полное наименование юридического лица с юридическим адресом, в отношении которых составлен протокол (вынесено постановление))

«23» сентября 2019 года в 17 часов 00 минут на территории в здании, помещениях Товарищества собственников жилья «Макаренко, 10а» по адресу: г. Пермь ул. Макаренко, 10а являясь юридическим лицом, не выполнило в установленный срок законное предписание от 29.06.2018г. № 326/1/1, выданное Государственным инспектором г. Перми по пожарному надзору Хайруллин Р.Р., об устранении нарушений требований пожарной безопасности,

а именно:

1.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация (проект) на установку и систем противопожарной защиты.	п. 61 ППР РФ от 25.04.2012 г. № 390
2.	Не организовано проведение проверки установок противопожарной защиты на работоспособность в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами с оформлением актов проверки.	п. 61 ППР РФ от 25.04.2012 г. № 390
3.	В лифтовом холле с 1-го по 16-й этаж отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	ФЗ № 123 ст. 83; п. 13 НПБ 110-03
4.	Не организована проверка внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность.	ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 г., п. 55
5.	Допущено установка дополнительных перегородок в поэтажных коридорах здания высотой более 28 м не предусмотренные проектной документацией (в этом случае отсутствует удаление продуктов горения при пожаре системам вытяжной противодымной вентиляции)	п. 23 «о» ППР в РФ № 390 от 25.04.2012г.; ст. 36 ФЗ от 30.12.2009г. № 384-ФЗ; ч. 3 ст. 80 ФЗ 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п. 7.2 СП 07.13130.2013

Руководствуясь статьями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
29.5. ч.1, 2; 29.7. ч.1. п.9; 29.9. ч.2. п.1, 2) и законодательный акт, в соответствии с которым выносится определение)

ОПРЕДЕЛИЛ:

Передать протокол об административном правонарушении и другие материалы в судебный


(формулировка принятого решения о передаче по подведомственности или для принятия иных мер воздействия)

участок № 3 мировых судей Мотовилихинского судебного района г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Лебедева, 25

(указать должность вышестоящего лица и его адрес, вышестоящий орган и его адрес; соответствующий суд и его адрес)

О принятом решении уведомить юридическое лицо Товарищество собственников жилья «Макаренко, 10а»


(Ф.И.О. заинтересованных лиц или наименование юридического лица)


(подпись лица, вынесшего определение)

В.А.Обухов
(расшифровка подписи)

_____ (дата, подпись лица, принявшего дело к рассмотрению)

_____ (Ф.И.О.)

Копию определения получил 27.09.2019 
(дата подпись)

_____ (Ф.И.О.)

_____ (дата подпись)

_____ (Ф.И.О.)

_____ (дата подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Копия определения направлена _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)